



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА

ул. Юбилейная, д. 8-а, с. Новая Усмань,
396310 Тел./факс (47341) 5-38-35

02.10.2015 № 4-1-2015

Заболотный И.В.
Слепченко И.В.
17835

Начальнику отдела
информационного сопровождения
деятельности администрации
Новоусманского муниципального района

Островерховой Л.В.

ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на официальном
сайте администрации о деятельности
прокуратуры района

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, в ходе проведенной проверки в сентябре 2015 года установлено, что в нарушение действующего законодательства в Макарьевском сельском доме культуры отсутствовали огнетушители, также здание клуба не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.

Аналогичные нарушения выявлены в Воленском, Орловском сельских домах культуры и МКОУ «Отраденская СОШ». В связи с чем, прокуратурой района привлечено к административной ответственности в виде штрафа 4 виновных лица и внесено 2 представления директору МКОУ «Отраденская СОШ» и в отдел по культуре администрации Новоусманского муниципального района, которые не рассмотрены.

Прокурор района
старший советник юстиции

О.В. Воропаев

Администрация
Новоусманского
муниципального района
Воронежской области
« 05 » 10 2015 г.
№ 4325

И.Г. Буслаев, тел. (47341)5-31-36

АС № 005261